



Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Tűzvédelmi Főosztály

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Tel: (36-1) 469-4114, Fax: (36-1) 469-4115 E-mail: okf.tufofelugyeloseg@katved.gov.hu



Szám: 2703-3/2012/TÜZV.

Tárgy: Tájékoztatás

Ügyintéző: Dédesi Judit tű. szds.

Telefon: 469-4411

Veress Árpád

STAHL Magyarország Kft.

Budapest

Maglódi út 17.c. ép. I/107.

1106

Tisztelt Veress Úr!

Tájékoztatom, hogy a benyújtott kérdését megkaptam, azzal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletet (a továbbiakban ÖTM rendelet) a lefejtő- és töltőállomások tekintetében konkrét szabványok megnevezése nélkül írta elő a szabványok alkalmazását.

Új kialakítások/engedélyezések alkalmával az ÖTM rendeletet előírásait alkalmazni már nem lehet tekintettel arra, hogy 2011. október 6-án az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) hatályon kívül helyezte.

A jelenleg hatályos OTSZ 4. § 2. pontja kimondja, hogy az átfejtőállomás: éghető folyadékok szállítótartályból szállítótartályba történő közvetlen átfejtésére használatos, egy vagy több helyhez kötött vagy mozgatható (mobil) átfejtőberendezés és tartozékainak, valamint a folyamatban részt vevő szállítótartályok befogadására használatos terület. E rendelet szempontjából nem tekinthető átfejtőállomásnak a csak kárelhárítás céljára létesített átfejtés.

Az OTSZ 4.§ 3. pontja kimondja, hogy az átfejtőberendezés: éghető folyadékok szállítótartályból szállítótartályba történő közvetlen átfejtésére használatos, legalább

- lefejtő- és töltőcsövet vagy tömlőt,
- csatlakozószerelvényeket,
- elzárószerelvényeket, és
- gyújtóhatás átterjedését gátló szerkezeteket („A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékok esetén) tartalmazó technológiai szerelési egység, amely biztosítja a szállítótartályok megfelelő csatlakozását, és a folyadéknak egyik tartályból a másik tartályba való átjutását.

AZ OTSZ 281.§ az előzőekben meghatározott átfejtőállomások tekintetében írja elő, hogy a létesítése feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.

Tájékoztatom továbbá, hogy a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet értelmezésével kapcsolatban hatóságomnak nem áll módjában állásfoglalást kiadni.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2012. december 20.

Érces Ferenc t. ezredes sk.
főosztályvezető